



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00227

№ ПС 007012

Срок действия с 09.12.2021 г. по 08.12.2024 г.

ОКПД2 16.23
код ЕКПС
код ТН ВЭД 4418 99 8000

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение НОРТ». Адрес: 614060, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 34, оф. 402. ОГРН: 1021801158830. Телефон: +7 (3412) 941-900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение НОРТ». Адрес: 614060, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 34, оф. 402. Адрес производства: 426028, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, 57. ОГРН: 1021801158830. Телефон: +7 (3412) 941-900

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК.RU.ПБ33 до 12.12.2022 г. Орган по сертификации «ПОЖЭКСПЕРТ», 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, эт чердак, п II, к 3, оф 85а.
E-mail: pozexpert77@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Биопирен® (антипирен – антисептик) «Пиридакс®», модификации: «Пиридакс» («Piridax®»-Classic), «Пиридакс»-Терма («Piridax»-Terma), «Пиридакс»-Люкс («Piridax»-Lux), выпускаемый по ТУ 2499-027-24505934-05. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), ГОСТ Р 51032-97 - См. приложение на бланке № ПС004116.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0478/П1-19 от 07.12.2021 г.
Испытательная лаборатория «ПОЖЭКСПЕРТ», аттестат
аккредитации № ССБК.RU.21ПБ31 до 12.12.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2499-027-24505934-05

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00227

№ ПС 004116

Приложение №1

Изделия из древесины, обработанные биопиреном (антипиреном – антисептиком) «Пирилакс®», выпускаемом в модификациях: «Пирилакс» («Pirilaх®»-Classic), «Пирилакс»-Терма («Pirilaх®»-Терма), «Пирилакс»-Люкс («Pirilaх®»-Lux) с расходом не менее 400 г/м², имеют следующие показатели пожарной опасности:

- группа горючести Г1 (слабогорючие по ГОСТ 30244-94);
- группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96);
- группа дымообразующей способности Д2 (с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89);
- группа токсичности продуктов горения Т2 (умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-89);
- группа распространения пламени РП1 (не распространяющие по ГОСТ Р 51032-97).

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Мелведев

В. Н. Слугин

